



OGGETTO: Evento sismico del 30/10/2016 – Riscontro stato del danno e criticità presso

PROVINCIA DI TERAMO
03 NOV. 2016
Prot. N. 021568

I.T.C. di Atri.

VERBALE DI SOPRALLUOGO

L'anno **duemilasedici**, il giorno 31 (**trentuno**) del mese di **ottobre**, il sottoscritto tecnico dell'Ufficio Provinciale **Ing. Alessandra Ferri** si è recato in Corso Adriano ad Atri presso l'edificio scolastico sede dell'I.T.C. di Atri, al fine di riscontrare l'eventuale stato di danno e quadro fessurativo configuratosi a seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 e la presenza o meno di particolari criticità al riguardo.

Al sopralluogo era presente anche un rappresentante della Direzione Scolastica.

Si è proceduto alla ricognizione visiva del fabbricato limitatamente alle porzioni ispezionabili anche sulla base delle evidenze segnalate dal personale dell'Istituto.

Per quanto è stato possibile accertare visivamente, è stata riscontrata la presenza di alcune lesioni (peraltro in gran parte preesistenti) su elementi secondari quali tamponature e tramezzi, comunque tali da non comprometterne la stabilità.

Teramo li, 31/10/2016

Ing. Alessandra Ferri

