

Prot. n. 0216821

del 11/11/2016

Al Dirigente Scolastico

IIS Pascal/ Forti

E, p.c. Al Sindaco Comune Teramo

Al Dirigente USP Teramo

OGGETTO Comunicazioni urgenti in vista della riapertura di lunedì 14/11/2016 delle scuole secondarie di 2° grado – Istituti Scolastici B. Pascal e Forti

Gentilissimo Dirigente,

a seguito del nuovo drammatico evento sismico che il giorno 30/10/2016 ha nuovamente colpito il nostro territorio, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati e causando lesioni anche negli edifici della Provincia di Teramo, le primarie preoccupazioni dello scrivente e dell'intera struttura tecnica di questo Ente sono state indirizzate verso lo stato degli Edifici Scolastici.

Senza indugio e sin dalle primissime ore successive al sisma, i tecnici di questo Ente hanno avviato capillari operazioni di sopralluogo visivo su tutte le strutture, intraprendendo, laddove ritenuto necessario in presenza di un rilevato quadro fessurativo che non garantisse nell'immediato l'utilizzo in condizioni di sicurezza dei locali, lavori di pronto intervento finalizzati al ripristino della situazione pre-sisma.

Ho, ad ogni buon conto, valutato opportuno richiedere anche l'intervento dei tecnici della Protezione Civile, che nell'ultima settimana hanno provveduto alla verifica di tutti i plessi scolastici del comune di Teramo.

All'esito dei primi lavori effettuati, delle verifiche sopraggiunte della Protezione Civile e degli ulteriori lavori di pronto intervento eseguiti finalizzati a risanare le sole criticità segnalate con giudizio di abilità di tipo B – dando seguito all'impegno assunto nel corso della riunione del 09/11/2016 – sono oggi a rappresentarLe formalmente quanto segue:

- **l'edificio sede dell'ITG Forti**, all'esito dei lavori di pronto intervento effettuati e delle sopraggiunte verifiche della Protezione Civile – effettuate in data 09/11/2016 - ha riportato un giudizio di Agibilità di **Tipo A (= AGIBILE)**.

In data 10/11/2016 è stata certificata dal RUP e Direttore dei Lavori della Provincia di Teramo e dal Legale Rappresentante della ditta esecutrice dei Lavori l'ultimazione dei lavori eseguiti sull'edificio.

- **l'edificio sede dell'IT. Programmatori Pascal**, all'esito delle dette ultime verifiche della Protezione Civile – effettuate in data 08/11/2016 - ha riportato i seguenti giudizi di agibilità suddivisi e distinti per

corpi di fabbrica:

I.T.C. PROGRAMMATORI "B. PASCAL" (Corpo 1)	B	= AGIBILE CON I SEGUENTI PROVVEDIMENTI: Cerchiature o tiranti su pareti vano scala. Riparazione danni tamponature e tramezz. Rimozione intonaci. Transennature
I.T.C. PROGRAMMATORI "B. PASCAL" (Corpo 2)	B	= AGIBILE CON I SEGUENTI PROVVEDIMENTI: Riparazione danni leggeri tamponature e tramezzi, Rip. copertura. Rimozione intonaco. Transennature
I.T.C. PROGRAMMATORI "B. PASCAL" (Corpo 3)	B	= AGIBILE CON I SEGUENTI PROVVEDIMENTI: Riparazione tamponature e tramezzi. Rimozione intonaco. Riparazione impianti
I.T.C. PROGRAMMATORI "B. PASCAL" (Corpo 4)	B	= AGIBILE CON I SEGUENTI PROVVEDIMENTI: Riparazione tamponature e tramezzi. Rimozione intonaco. Transennature passaggi scale
I.T.C. PROGRAMMATORI "B. PASCAL" (Corpo 5)	E	INAGIBILE
I.T.C. PROGRAMMATORI "B. PASCAL" (Corpo 6)	E	INAGIBILE
I.T.C. PROGRAMMATORI "B. PASCAL" (Corpo 7)	B	= AGIBILE CON I SEGUENTI PROVVEDIMENTI: Rimozione intonaco. Riparazione danni leggeri su tamponature e tramezzi
I.T.C. PROGRAMMATORI "B. PASCAL" (Corpo 8)	E	INAGIBILE
I.T.C. PROGRAMMATORI "B. PASCAL" (Corpo 9)	B	= AGIBILE CON I SEGUENTI PROVVEDIMENTI: Riparazione danni leggeri tamponature e tramezzi. Rimozione intonaco
I.T.C. PROGRAMMATORI "B. PASCAL" (Corpo 10)	A	AGIBILE
I.T.C. PROGRAMMATORI "B. PASCAL" (Corpo 11)	A	AGIBILE

In data 11/11/2016, a seguito di sopralluogo alla presenza della S.V., del RUP della Provincia di Teramo e del Legale Rappresentante della ditta esecutrice dei Lavori, è stata verbalizzata la riconsegna parziale anticipata dei lavori nei soli locali indicati nella planimetria allegata al verbale, evidenziando che **i lavori eseguiti nelle sole zone oggetto della riconsegna hanno sanato le criticità sopra segnalate dalla Protezione Civile con il giudizio di agibilità di tipo B.**

Restano ancora da svolgere i lavori sugli ulteriori corpi dell'edificio con giudizio di agibilità di tipo B, che verranno effettuati nel prosieguo secondo le procedure di legge.

oooooooooooooooooooooooooooo

Contestualmente provvedo altresì a trasmetterLe:

- la scheda GE1 della Protezione Civile sull'edificio sede dell'ITG Forti (già in pubblicazione sul nostro sito istituzionale, a garanzia della trasparenza) rilasciata all'esito del sopralluogo del 09/11/2016;
- il certificato di ultimazione dei lavori sull'edificio sede dell'ITG Forti del 10/11/2016;
- le schede GE1 e GP1 della Protezione Civile sull'edificio sede dell'IT. Programmatori Pascal (già in pubblicazione sul nostro sito istituzionale, a garanzia della trasparenza) rilasciate all'esito del sopralluogo del 08/11/2016;
- il verbale di riconsegna parziale anticipata dei lavori sull'edificio sede dell'IT. Programmatori Pascal del 11/11/2016;

oooooooooooooooooooooooooooo

A quanto sopra consegue la possibilità della normale ripresa dell'attività didattica a partire da lunedì 14/11/2016 su ambedue i plessi scolastici.

Rimane com'è ovvio precluso l'utilizzo dei corpi inagibili (E) dell'edificio sede del Pascal, che peraltro non interferiscono con i restanti corpi dell'edificio e con lo svolgimento dell'attività didattica.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO
F.to Avv. Domenico Di Sabatino