



OGGETTO: Evento sismico del 30/10/2016 – Riscontro stato del danno e criticità presso

Istituto Tecnico Industriale di Sant'Egidio alla Vibrata.

VERBALE DI SOPRALLUOGO

L'anno **duemilasedici**, il giorno **04 (quattro)** del mese di **novembre**, il sottoscritto tecnico dell'Ufficio Provinciale **Ing. Pasqualino Marano**, si è recato a Sant'Egidio alla Vibrata presso l'edificio scolastico sede dell'Istituto Tecnico Industriale, al fine di riscontrare l'eventuale stato di danno e quadro fessurativo configuratosi a seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 e la presenza o meno di particolari criticità al riguardo.

Al sopralluogo era presente anche un rappresentante della Direzione Scolastica.

Si è proceduto alla ricognizione visiva del fabbricato limitatamente alle porzioni ispezionabili anche sulla base delle evidenze segnalate dal personale dell'Istituto.

Per quanto è stato possibile accertare visivamente, in base ad una ricognizione speditiva, è stata riscontrata la presenza di alcune lesioni capillari su elementi secondari non strutturali quali tamponature e tramezzi, distacco di intonaci che comunque non pregiudicano la funzionalità dell'edificio.

Teramo li 04/11/2016



Ing. Pasqualino Marano