



OGGETTO: Evento sismico del 30/10/2016 – Riscontro stato del danno e criticità presso

Polo Scolastico “Zoli” di Atri.

## VERBALE DI SOPRALLUOGO

03 NOV. 2016

Prot. N. 0212565

L'anno **duemilasedici**, il giorno **31 (trentuno)** del mese di **ottobre**, il sottoscritto tecnico dell'Ufficio Provinciale **Ing. Alessandra Ferri** si è recato in P.zza Illuminati/Via S. Ilario ad Atri presso l'edificio scolastico sede Polo Scolastico di Atri, al fine di riscontrare l'eventuale stato di danno e quadro fessurativo configuratosi a seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 e la presenza o meno di particolari criticità al riguardo.

Al sopralluogo era presente anche un rappresentante della Direzione Scolastica.

Si è proceduto alla ricognizione visiva del fabbricato limitatamente alle porzioni ispezionabili anche sulla base delle evidenze segnalate dal personale dell'Istituto.

Per quanto è stato possibile accertare visivamente, è stata riscontrata la presenza di alcune lesioni (peraltro in gran parte preesistenti) su elementi secondari quali tamponature e tramezzi, comunque tali da non comprometterne la stabilità.

Teramo 31/10/2016

Ing. Alessandra Ferri