

PROT. n. 001298 1 DEL 28/01/2017

MODELLO GP1

ID MODELLO GP1: _____

AL COMUNE DI TERAMO (ASBLN. PROVINCIALE)

C.O.M. | _____

PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. 101011

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA <input checked="" type="checkbox"/>	Istituzione Magnificenza Indirizzo: <u>VIA CARINUCCI</u> N. Civ. <u>318</u>	Si richiede l'immediato ripristino della copertura durante l'operazione delle zone in cui l'orditura secondaria è crollata provocando l'apertura del piano di copertura
	Destinazione d'Uso: <u>PALAZZINA</u>	Rif. Scheda Edificio N. <u>10103</u>

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA <input type="checkbox"/>	Istituzione Magnificenza Indirizzo: <u>VIA CARINUCCI</u> N. Civ. <u>39</u>	Si prescrive la riparazione della trave di capogambe del tetto inteso con ripristino della pentosola del piano della copertura - inoltre dovrà essere eseguita la riparazione dell'intonaco sul gradolo di racciata
	Destinazione d'Uso: <u>AUCLIA MAGNIA</u>	Rif. Scheda Edificio N. <u>10104</u>

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA <input type="checkbox"/>	_____ Indirizzo: _____ N. Civ. _____	_____
	Destinazione d'Uso: _____	Rif. Scheda Edificio N. _____

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA <input type="checkbox"/>	_____ Indirizzo: _____ N. Civ. _____	_____
	Destinazione d'Uso: _____	Rif. Scheda Edificio N. _____

Squadra N. 1270



Data 27/01/17
